



KOPIA DOKUMENTU

WAŻNA WYŁĄCZNIE Z DOWODEM ZAKUPU

322/254/334/2017

Gdańsk, dn. 25-07-2017

ATEST HIGIENICZNY Nr 328/322/334/2017

1. Wyrób (materiał) **SWISS KRONO Błat kuchenny**
zakres grubości: 28 i 38 mm
2. Przeznaczenie do produkcji mebli oraz wyposażenia i wystroju wnętrz
3. Instytucja zgłaszająca wyrób do oceny SWISS KRONO sp. z o.o.
ul. Serbska 56
68-200 Żary
4. Producent SWISS KRONO sp. z o.o.
ul. Serbska 56
68-200 Żary
5. Wyrób odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków:
 - obciążenie materiałem $0,7 \text{ m}^2/\text{m}^3$ kubatury pomieszczeń mieszkalnych, pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt chorych w budynkach służby zdrowia, dzieci i młodzieży w budynkach oświaty oraz pomieszczeń przeznaczonych do przechowywania produktów żywnościowych,
 - obciążenie materiałem $1,4 \text{ m}^2/\text{m}^3$ kubatury pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznej innych niż wymienione powyżej oraz pomieszczeń pomocniczych w mieszkaniach.
 Atest nie dotyczy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy przy montażu wyrobu.
Pomieszczenia, w których zastosowano ww. wyrób należy wietrzyć.
6. Podstawa merytoryczna wydania atestu: pismo OB-RPPD Sp. z o.o. BW/452/636.1/17 z dn. 03-07-2017, Sprawozdanie z badań Nr 6761/58/2017 z dn. 30-06-2017 wydane przez Laboratorium Badania Wyrobów Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Płyt Drewnopochodnych Sp. z o.o. w Czarnej Wodzie.
Klasa higieniczności E-1.
7. Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek ze stron. Niniejszy atest traci ważność po 5 latach od daty wystawienia lub w przypadku zmian w recepturze albo technologii wytwarzania wyrobów.